

Kundeninfo: Wartungsinhalte

Ersatz-, Verschleiß-, Kleinteile und Sondergeräteinsatz werden separat berechnet.

Wärmepumpe:

- Sicht- und Funktionsprüfung der Wärmepumpe
- Heizkreis-Filter prüfen, ggf. reinigen
- Verdampfer bei Bedarf reinigen
- Kondensatwanne und Kondensatablauf reinigen
- Verschleißteile tauschen
- Sicherheitsarmaturen überprüfen
- Ausdehnungsgefäß überprüfen ggf. füllen
- Anlagenfülldruck überprüfen und nach VDI 2035 füllen
(bei Füllstation, kein Filterwechsel)
- Hauswasserfilter reinigen
(kein Filterwechsel)

Gaskessel (atmosphärisch):

- Kessel, Brenner und Rauchrohr gründlich reinigen
- Verschleißteile tauschen
- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
- Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. füllen
- Anlage ggf. nachfüllen
- Emissionsmessung mit Meßgeräteinsatz
- Sichtprüfung Gasleitung
- Funktionskontrolle
- Hauswasserfilter reinigen
(kein Filterwechsel)

Gas-Brennwertkessel:

- Kessel, Brenner und Abgaswärmetauscher gründlich reinigen
- Sichtkontrolle Rauchrohr
- Verschleißteile tauschen
- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
- Ausdehnungsgefäß überprüfen ggf. füllen
- Anlagenfülldruck überprüfen und nach VDI 2035 füllen
- Emissionsmessung mit Meßgeräteinsatz
- Sichtprüfung Gasleitung
- Sicht- und Funktionskontrolle
- Hauswasserfilter reinigen
(kein Filterwechsel)

Öl-Brennwertkessel:

- Kessel, Brenner, und Abgaswärmetauscher gründlich reinigen
- Sichtkontrolle Rauchrohr
- Verschleißteile tauschen
- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
- Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachfüllen
- Anlagenfülldruck überprüfen und nach VDI 2035 füllen
- Emissionsmessung mit Meßgeräteinsatz
- Sichtprüfung Ölleitung/Öltank
- Sicht- und Funktionskontrolle
- Hauswasserfilter reinigen
(kein Filterwechsel)

Kundeninfo: Wartungsinhalte

Ersatz-, Verschleiß-, Kleinteile und Sondergeräteinsatz werden separat berechnet.

Ölkessel:

- Kessel, Brenner, Ölfilter und Rauchrohr
- gründlich reinigen
- Verschleißteile tauschen
- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
Ausdehnungsgefäß prüfen
- und ggf. nachfüllen
- Anlage nachfüllen
- Emissionsmessung mit Meßgeräteinsatz
- Sichtprüfung Ölleitung/Öltank
- Sicht- und Funktionskontrolle
- Hauswasserfilter reinigen
(kein Filterwechsel)

Holz-Pelletkessel:

- Kessel, Brenner und Rauchrohr gründlich reinigen
Verschleißteile tauschen
- Reinigung und Überprüfung Abgassonde
und Wärmetauscher
- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
- Ausdehnungsgefäß prüfen
und ggf. nachfüllen
- Anlagenfülldruck überprüfen und nach
VDI 2035 füllen
- Emissionsmessung mit Meßgeräteinsatz
- Sichtprüfung Pelletszufuhr/Pelletlager
- Sicht- und Funktionskontrolle
- Hauswasserfilter reinigen
(kein Filterwechsel)
- Entleeren der Aschebox in hauseigene Biomülltonne

Solarthermie:

- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
- Solarleitungen / Anschlüsse prüfen
- Frostschutzkonzentration prüfen
- Ausdehngefäß Sole prüfen
- Systemdruck Solaranlage überprüfen, ggf.
nachfüllen
- Sichtprüfung Kollektor im Rahmen einer
Heizungswartung
- Sicherheitsarmaturen überprüfen

Brauchwasserbereiter:

- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
- Wasserleitungen und Anschlüsse prüfen
- Sicht- und Funktionskontrolle
- Bei emaillierten Speichern Schutzanode mit elekt-
rischem Messgerät prüfen (ohne Speicher zu öffnen)
im Rahmen einer Heizungswartung

Dichtheitsprüfung Gasleitung:

- Prüfen der Dichtheit der gesamten Gasleitung
von der Heizung bis zum Zähler, ohne ev.
erforderliche Reparaturen, gemäß TRGI, mit
Gasprüfgerät im Rahmen einer
Heizungswartung

PVT-Wärmepumpe:

Siehe Wärmepumpe, Seite 1, zusätzlich:

- Sicherheitseinrichtungen und Regelung prüfen
- Solarleitungen / Anschlüsse prüfen
- Frostschutzkonzentration prüfen
- Ausdehngefäß Sole prüfen
- Systemdruck PVT-Anlage überprüfen, ggf. nachfüllen
- Sichtprüfung Kollektor
- Sicherheitsarmaturen überprüfen